



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 58-42-28 E-mail: oogpnko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail:

kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел. 64-77-03, тел./факс 64-78-15, E-mail:

GPNRR@mail.ru

г. Кемерово

25.12.2019г.
15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 154

По адресу/адресам: 650002, г. Кемерово, ул. Ю.Смирнова, 55

(место проведения проверки)

На основании распоряжения (приказа) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от
26.11.2019 года № 154

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 44 «Детский сад общеразвивающего вида» ОГРН 1024200697091

(плановая/внеплановая документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Продолжительность один час.

«19» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность три часа.

«25» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Продолжительность один час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

три рабочих дня/ пять рабочих часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г.Березовского и Кемеровского
района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органов муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

И.о. заведующей Бочкарева Виктория Ивановна 26.11.2019 года в 15 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Котлярова Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;

в случаи привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. заведующей Бочкарева В.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения

проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

-выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	характер нарушений требований пожарной безопасности	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	сведения о лице(-ах), допустивших нарушение (должность, Ф. И.О.)
1	2	3	4
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (запасной выход с 1-го этажа, по факту выход осуществляется через кабинет)	п.33 Правила противопожарного режима в РФ	МАДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»
2	Не обеспечено проведение повторной обработки строительных конструкций огнезащитной пропиткой.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ	МАДОУ № 44 «Детский сад общеразвивающего вида»

-выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание

№ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от года.

-нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Велик

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

с.о. заместителем ген.директора ООО "С.С.В.Шанс" В.В.Шанс

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.12.2019 г.

Велик

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел. 58-42-28 E-mail: oogpnrko@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел НДПР г. Кемерово, г.Березовского и Кемеровского района

УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа надзорной деятельности)

г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-mail:

kemerovoGPN@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

ОНД Рудничного района ОНДПР г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского
района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области

650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел. 64-77-03, тел./факс 64-78-15, E-mail:

GPNRR@mail.ru

Предписание N 154/1/74

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 44

«Детский сад общеразвивающего вида» ОГРН 1024200697091

(полное наименование органа государственной власти и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кемерово,
г.Березовского и Кемеровского района Лопарева Романа Викторовича N 154 от 26.11.2019г., ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
«02» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Продолжительность один час.
«19» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Продолжительность три часа.
«25» декабря 2019 года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут. Продолжительность один час.
Общая продолжительность пять часов.

проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г.Березовского и
Кемеровского района по пожарному надзору Котляровой Ольгой Анатольевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 44 «Детский сад
общеразвивающего вида» ОГРН 1024200697091

расположенного по адресу: г.Кемерово, ул.Ю.Смирнова, 55

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта
надзора и его адрес)

совместно с и.о.заведующей Бочкаревой В.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись о выполнении (указывается только выполнение))
1	2	3	4	5
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (запасной выход с 1-го этажа, по факту выход осуществляется через кабинет)	п.33 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2020 г.	
2	Не обеспечено проведение повторной обработки строительных конструкций огнезащитной пропиткой.	п. 21 Правила противопожарного режима в РФ	01.08.2020г.	

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района по пожарному надзору Котлярова О.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"15" 12 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов
(подпись)
"15" 12 2019 г.



И.О. Заварушкин В.И. Васильев
(должность, фамилия, инициалы)